

BALTERA S.R.L.
V.le Tor Di Quinto 23/b-23/c
00191 Roma
Tel. 0774-573189



Kunde Auftragsnummer - N°Ordine: 2BAL – 321.01 del 2016

DISEGNO DI POSA NR. 2BAL001

Objekt/Oggetto: Ristrutturazione / Sostituzione

Comm. [REDACTED]

Baustelle Adresse – Indirizzo cantiere: [REDACTED]

Resp. Montaggio: Claudio Baltera

Resp. Vendita: Sara Lanci


Montagegruppe - Gruppo di montaggio: Sig. Gabrieli – Alessandro Capone

RE- AUDIT NR. 2

Allgemein / generale

1.	Auftragsunterlagen Bauanschluss, Checkliste Verkauf, Materialien Technische Datenblätter, Abnahmeprotokoll Montage, RC2 Abnahmeprotokoll, Fluchttüren Abnahmeprotokoll vorbereitet Conferme d'ordine e dettagli di posa, Schede tecniche dei materiali, protocollo di collaudo, protocollo firmato di elementi RC2 e protocollo di prova per le porte antipanico.	+ / -	+
2.	Montageschulungsunterlagen, Qualitätshandbuch Verladung vorhanden Documentazione partecipanti ai corsi montaggio, presentazione trasporto elementi disponibile.	+ / -	+
3.	Auditplan Monteure, Montageschulung durchgeführt Lista montatori e partecipanti ai corsi formazione montaggio	+ / -	+
4.	Präsentation Ausstellung, Fahrzeuge, Baustellenschilder, Fensterlager Presentazione punto vendita, mezzi con scritte Finstral, cartelloni in cantiere e deposito materiale e infissi	+ / -	+
5.	Lagerung angelieferte Elemente und Zusatzmaterial auf Baustelle Immagazzinaggio elementi e materiale di montaggio in cantiere	+ / -	+
6.	Der Arbeitsplatz ist aufgeräumt, Boden, Möbel, Mauern abgedeckt/geschützt Il posto di lavoro è pulito e in ordine, pavimenti, mobili e muri protetti e coperti	+ / -	+
7.	Bauanschlüsse Zeichnungen vorhanden und vor Ort Applicazioni disponibili e presenti anche in cantiere	+ / -	+
8.	Befragung Kunde: Zufriedenheit, Wartungshandbuch Finstral, Leistungserklärung, Abnahmeprotokoll durchgeführt Intervista al cliente finale: grado di soddisfazione, libretto „Usò e Manutenzione „, e dichiarazione di prestazione consegnati e modulo di collaudo compilato e firmato	+ / -	+

Montage / montaggio



2 1

9.	Fugendämmung, Abdichtung laut Bauanschlusszeichnungen durchgeführt. Isolamento della fuga, sigillatura secondo i criteri dei disegni certificati.	+ / -	+	+
----	--	-------	---	---

10.	Kontrolle Elemente in Flucht montiert (Lichte) max 1 mm pro seite Controllo elementi montati in linea (luce) max spancio 1 mm per parte	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3 Elemente</th> <th>Elem.1</th> <th>Elem.2</th> <th>Elem.3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oben/sopra</td> <td>585mm</td> <td>703mm</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Mitte/metta</td> <td>584mm</td> <td>705mm</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Unten/sotto</td> <td>584mm</td> <td>704mm</td> <td>mm</td> </tr> </tbody> </table>	3 Elemente	Elem.1	Elem.2	Elem.3	Oben/sopra	585mm	703mm	mm	Mitte/metta	584mm	705mm	mm	Unten/sotto	584mm	704mm	mm	+ / -	+	+
		3 Elemente	Elem.1	Elem.2	Elem.3																
Oben/sopra	585mm	703mm	mm																		
Mitte/metta	584mm	705mm	mm																		
Unten/sotto	584mm	704mm	mm																		

11.	Kontrolle Elemente in Lot/Waage montiert Controllo elementi montati in piombo/bolla Toleranz 1,5mm pro Meter bis maximal 3mm Tolleranza al metro 1,5mm a massimo 3mm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3 Elemente</th> <th>Elem.1</th> <th>Elem.2</th> <th>Elem.3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lot Winkel / piombo squadra (e+a)</td> <td>15mm</td> <td>15mm</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Lot Fensterebene / piombo livello</td> <td>0mm</td> <td>0 mm</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Waage / bolla</td> <td>0mm</td> <td>0 mm</td> <td>mm</td> </tr> </tbody> </table>	3 Elemente	Elem.1	Elem.2	Elem.3	Lot Winkel / piombo squadra (e+a)	15mm	15mm	mm	Lot Fensterebene / piombo livello	0mm	0 mm	mm	Waage / bolla	0mm	0 mm	mm	+ / -	-	-
		3 Elemente	Elem.1	Elem.2	Elem.3																
Lot Winkel / piombo squadra (e+a)	15mm	15mm	mm																		
Lot Fensterebene / piombo livello	0mm	0 mm	mm																		
Waage / bolla	0mm	0 mm	mm																		

Lot Winkel
Piombo squadra

Lot Fensterebene
Piombo livello

Waage
Bolla



Gesamtbewertung des Audits:
Valutazione complessiva dell' audit:

pos.	med.	neg.
X		

L'audit periodico di controllo ha avuto esito **POSITIVO**, la validità del certificato per il rivenditore **BALTERA S.r.l.** è stata confermata.

Il protocollo ufficiale dell'ift Rosenheim verrà spedito successivamente nei prossimi giorni.

Datum, Auditor / Data, esaminatore: Erich Kastlunger – Mattei Alberto – Filippo Ravagnani

am/il 08/11/2016